



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби



О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "16" 10 2020 року

№ 12.2-18-3/ 23925

**Об'єкт експертизи:** Труби з поліпропілену ПП та ППР та фасонні вироби до них

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3917

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Ввезення; будівництво: мережі внутрішньої та зовнішньої каналізації та водовідведення, системи опалення будинків і споруд; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

**Країна-виробник:** Польща, "AQUER" Maciej Dyba, Jaroslaw Kram Spolka Jawna, 32-708 Dziewin, ul. Mikuszowice 232, Polska, тел.:+48 14 611-34-96, e-mail: aquer@aqer.pl

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Польща, "AQUER" Maciej Dyba, Jaroslaw Kram Spolka Jawna, 32-708 Dziewin, ul. Mikuszowice 232, Polska, тел.:+48 14 611-34-96, e-mail: aquer@aqer.pl

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімеравмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби з поліпропілену ПП та ППР та фасонні вироби до них за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.



Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13100 від 05 жовтня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
Державної установи "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.