



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)
В.В. Магалецька
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" "02" 2022 року

№ 12.2-18-1/ 2430

Об'єкт експертизи: Труби для подачі холодної води Типу ПЕ80, ПЕ100: SDR9-SDR41 D16-630mm.
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 12201-2:2018 «Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 2. Труби» (EN 12201-2:2011 + A1:2013, IDT)

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 25.21.21.530

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для зовнішніх та внутрішніх мереж холодного водопостачання, в тому числі господарсько-питного, реалізація- оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «Валром Україна», адреса виробництва: Вінницька обл., Тиврівський р-н., смт. Сутиски, вул. Вінницька, 49

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Валром Україна», Україна, Вінницька обл., Тиврівський р-н., смт. Сутиски, вул. Вінницька, 49, факс 04355 33768, office@valrom.com.ua, код за ЄДРПОУ 33731431

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам регламенту (ЄС) № 1935/2004

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу; міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1; вініл хлористий - 0,01; диоктилфталат - 2,0; ацетон - 0,1 мг/ дм³, гептан - 0,1 мг/ дм³, етилацетат- 0,1; метиловий спирт - 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; ізопропиловий спирт - 0,1; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк- 1,0 відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий,

изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами"; вода після контакту повинна відповідати ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби для подачі холодної води Типу PE80, PE100: SDR9-SDR41 D16-630mm.

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ EN 12201-2:2018 «Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 2. Труби» (EN 12201-2:2011 + A1:2013, IDT)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 5712 від 07.10.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Н. В. Гадяцька

(підпис)

(ініціали та прізвище)