

**ЦИФРОВІ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ
 ПРИЛАДИ ЦА(В)**

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 ПАСПОРТ**

1. Призначення

Електровимірювальні цифрові прилади ЦА(В) АСКО-УКРЕМ™ (далі - прилади) призначені для вимірювання сили струму або напруги в електричних колах змінного струму.



Прилади застосовуються в електрощитовому та іншому обладнанні в закритих приміщеннях.

Відповідають ДСТУ ІЕС 60051-1, ДСТУ ІЕС 60051-4, ДСТУ ІЕС 60051-7, ДСТУ ІЕС 61010-1.

2. Технічні характеристики

Модель	Амперметр ЦА-8LB	Вольтметр ЦВ-8LB
Форм-фактор	80×80	
Діапазон вимірювання	АС I, А	0...30
	АС U, В	—
Частота вимірюваного сигналу, Гц	50	
Спосіб вимірювання	прямий	
Напруга живлення, В	АС220	

3. Габаритні та установчі розміри



4. Монтаж та експлуатація

Прилади не потребують спеціальної підготовки до експлуатації, крім зовнішнього огляду, який підтверджує відсутність видимих пошкоджень корпусу і корозії контактних виводів, забруднення поверхні.

Забороняється використовувати прилад з пошкодженнями корпусу та ізоляції приєднувальних провідників!

Пам'ятайте! При монтажі та експлуатації приладів необхідно неухильно дотримуватись правил ПУЕ.

До самостійних робіт з монтажу приладів допускається технічний персонал (з категорією допуску не нижче III), який пройшов відповідний інструктаж.

Амперметр слід підключати в коло послідовно, вольтметр – паралельно.

Вимірювальний сигнал підключається до клем «+» та «-». Живлення – до верхніх клем.

Установка приладів здійснюється на панелі за допомогою 4-х шпильок М3.

Прилади не потребують повірки і якого-небудь обслуговування при експлуатації.

5. Транспортування та зберігання

Транспортування приладів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника. Зберігання приладів здійснюється тільки в упаковці виробника у приміщеннях з природною вентиляцією при температурі від 0 до +40°C, відносній вологості повітря не більше 80% при +25°C.

6. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність приладів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
 Київська обл., Кисво-Святошинський район,
 с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
 (044) 500-0033
 www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

Штамп магазину

