



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "27" 09 2023 року

№ 12.2-18-3/ 16625

**Об'єкт експертизи:** Труби металопластикові (MP01, MP21, MP02, MP03, MP04) ТМ FADO номінальним зовнішніми діаметрами  $dn=16-32$  мм, для мереж холодного і гарячого водопостачання, водяного опалення (в т.ч. обігріву підлоги) будинків і споруд

**виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3917

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, водопостачання, водяне опалення, реалізація через оптові та роздрібні мережі

**Країна-виробник:** Італія, "FADO S.R.L", Piazza del Mercato 18 Frascati, Roma, 00044, Італія;  
**Адреси виробництва:** HEBEI RITAI ORIGINAL PIPE CO.,LTD, No.2 Beigang Street, Haigang District, Qinhuangdao City, Китай; Zhejiang Hongyang Producing Co., Ltd, Yuezhong Road, Economic Development Zone, Zhejiang, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ "І.С.Ф.ГРУП", Україна, 03124, м. Київ, вул. М. Василенка, буд. 7-а, офіс 2-15, код за СДРПОУ: 39451971

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ГДК, мг/дм<sup>3</sup>, не більше): формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; спирту ізопропілового – 0,1; спирту пропілового – 0,1 відповідно до Інструкції 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическим исследованиям полимерных материалов, применяемых в практике питьевого водоснабжения"; в атмосферне повітря (ГДК<sub>с.д.</sub>, мг/м<sup>3</sup>, не більше): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; пропанолу – 0,3; ізопропанолу – 0,6 відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".



Питна вода після проходження через системи водопостачання за органолептичними, санітарно-хімічними, мікробіологічними показниками має відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** Труби металопластикові (MP01, MP21, MP02, MP03, MP04) ТМ FADO номінальним зовнішніми діаметрами  $dn=16-32$  мм, для мереж холодного і гарячого водопостачання, водяного опалення (в т.ч. обігріву підлоги) будинків і споруд за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** на п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
[www.imtuik.org.ua](http://www.imtuik.org.ua)

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 7271 від 13 вересня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Іщейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

М.П.

Протокол експертизи

Голова комісії