



Серія СВ

10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0001608-23

Термін дії з 12 квітня
Valid from / valid until

2023

до

11 квітня

2026

Продукція Речовина вогнезахисна (покривний вогнезахисний засіб для дерев'яних
Product конструкцій) «Fireproof coating» для дерев'яних елементів горючих
покриттів

код УКТ ЗЕД

20.59.59-67.00

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 6.23 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ГОСТ 16363-98
«Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных
свойств», щодо I групи вогнезахисної ефективності речовини вогнезахисної
(покривного вогнезахисного засобу для дерев'яних конструкцій) «Fireproof coating»,
за умови її нанесення на деревину із товщиною сухого шару покриття не менше 0,25 мм
та витратою 260,1 г/м² (в перерахунок на суху речовину 182,1 г/м²) без урахування
технологічних втрат

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІОНІК ХАУС»

адреса: 02088, м. Київ, вул. Карла Маркса, 9,

код ЄДРПОУ 39517487

адреса виробництва: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Перспективна, 21

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІОНІК ХАУС»

адреса: 02088, м. Київ, вул. Карла Маркса, 9,

код ЄДРПОУ 39517487

Додаткова інформація
Additional information

Речовина вогнезахисна (покривний вогнезахисний засіб для дерев'яних конструкцій)
«Fireproof coating» для дерев'яних елементів горючих покриттів, що виробляється
серійно з 12.04.2023 до 11.04.2026. Здійснюється наглядання за виробництвом та
стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії
сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань від 28.12.2017 № 72/3-2017 НДЦ «Пожежна безпека»
On the basis of УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 16.01.2017 № 2Н278). Акт обстеження виробництва
від 17.03.2020 № 1439, Експертний звіт за результатами проведення робіт з повторної експертизи
стану пожежної безпеки продукції, що виробляється серійно від 21.12.2022 № 3143, акти відбору
та ідентифікації зразків продукції від 06.04.2023 № 11401с4, Експертне рішення від 12.04.2023 № 11401с4
Державного центру сертифікації ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



№ 301681